

東芝 業務用エアコンエラーコード

エラーコード	症状
E01	リモコン親なし リモコン通信異常
E02	リモコン送信不良
E03	室内⇄リモコン間定期通信エラー
E04	室内外シリアル異常、渡り線の誤配線
E06	(室内一室外間の通信途絶え)室内接続台数減少
E07	室内一室外間の通信受信不良
E08	室内ユニットアドレス重複
E09	リモコン親重複
E1	室外 圧力(Pd2)センサ動作 商用側高圧
E10	CPU間通信異常、ファン駆動用MCUとメインMCU間の通信異常
E12	自動アドレス開始エラー(補助コード01:室内外通信 02:室外間通信)
E15	自動アドレス設定中の室内ユニット不在
E16	室内接続台数・容量オーバー
E18	室内ユニット親子間定期通信エラー
E19	センター室外機台数異常(補助コード01:センターなし 02:センター2台以上)
E2	室外 吐出(Td3)センサ動作
E20	自動アドレス設定中に冷媒配管通信不一致
E23	室外機間の通信送信不良
E25	ターミナル機のアドレス設定重複
E26	室外機間の通信受信不良、室外接続台数減少
E28	ターミナル室外異常
E3	室外 吐出(Td4)センサ動作
E31	IPDU通信異常(補助コード01:A3-IPDU1不良 02:-IDPU2不良 03:A3IPDU1,2不良 04:ファンIPDU不良 05:A3-IPDU1+ファンIPDU不良 06:A3-IPDU2+ファンIPDU不良 07:全IPDU不良)
E5	室外 IOL動作 INV側
E6	室外 IOL2 ,OL動作 商用側
F0	室外 圧力(Pd3)センサ動作 商用側高圧
F01	室内ユニット 熱交センサ(TCJ) 異状
F02	室内ユニット 熱交センサ(TC2)異状
F03	室内ユニット 熱交センサ(TC1)異状
F04	室外温度センサ(TD)のはずれ 断線あるいはショート
E05	室外温度センサ(TD2)のはずれ 断線あるいはショート
F06	室外温度センサ(TE・TS)のはずれ 断線あるいはショート
F07	室外機 液温センサ(TL)異常
F08	室外機 外気温度センサ(T0)のはずれ、断線あるいはショート

F1	室外 IOL3,OL4動作 商用側
F10	室内ユニット 室温センサ(TA)異常
F12	室外機b 吸込み温度センサ(TS)異常
F13	ヒートシンクセンサ(TH)異常(補助コード01:圧縮機1 02:圧縮機2)
F15	熱交センサ(TE)と液温センサ(TL)との誤接続
F16	高圧センサ(Pd)と低圧センサ(Ps)との誤配線
F17	室外吸込みTOAセンサー異常
F18	室内吸込みTRAセンサー異常
F2	室外 圧力(Pd4)センサ動作 商用側高圧
F21	200V誤印加(100V機器のみ)
F23	室外機 高圧センサ(Pd)異常
F24	室外機 低圧センサ(Ps)異常
F29	室内ユニット 他の室内機基板異常
F3	室外 IOL4, OL4 商用側
F31	室外機 EEPROM不良
H01	室外機 圧縮機ブレークダウン
h02	室外機 圧縮機が回転しない
H03	室外機 電流検出回路異常
H04	圧縮機1ケースサーモ動作
H06	室外機 低圧スイッチ動作,(低圧スイッチあり機種)
H07	室外機 油面低下検出異常
H08	均油回路系温度センサ(TK1,TK2,TK3,TK4)異常
H14	圧縮機2ケースサーモ動作,室外機の保護装置が動作
H16	均油回路系異常, 室外機のTK1,TK2,TK3,TK4回路系の異常
L03	室内ユニット親重複
L04	室外システムアドレス重複設定
L05	優先室内ユニット重複(優先させる室内に表示)
L06	優先室内ユニット重複(優先させる室内以外に表示)
L07	個別室内ユニットにグループ線あり
L08	室内アドレスグループ未設定のとき
L09	室内ユニットの能力が未設定
L10	室外能力未設置
L17	室外機機種不一致
L20	LAN系通信異常
L28	室外機接続台数オーバー
L29	室外機その他異常
L30	室内ユニットへの外部異常入力あり(インターロック)
L31	移相検出保護回路動作
P01	室内ユニット 室内ファン異常
P03	室外機 吐出温度異常

P04	室外機 TEセンサによる高圧保護異常,所定値以上温度検知,高圧スイッチ(ノーマル機種)
P05	室外機欠相異常検出,相順異常検出
P07	室外機ヒートシンク加熱異常,室外機の電気部品(IGBT)放熱不良
P10	室内機 溢水検出
P12	室内ユニット 室内ファン異常
P13	室外機の液パック検出異常
P15	ガスリーク検出・・・冷媒封入量不足
P17	室外機吐出温度(TD2)異常・・・室外機の保護装置が作動
P19	室外機四方弁異常
P20	高圧保護異常
P22	室外機 室外ファン異常
P24	蓄熱リモコンの不具合
P26	室外機 インバータI d c動作
P29	室外機 IPDU位置検出回路異常
P30	【TCC-LINK集中管理機器が検出する異常】グループ制御子機異常,集中管理アドレス重複
P31	他の室内ユニット異常